

Requerimento nº122, 2025.

“Solicita ao Executivo, através Secretaria da Educação, informações quanto uso dos aparelhos de extintores nas unidades escolares, no Município de Itanhaém.”

Senhor Presidente:

Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, seja expedido ofício ao Senhor Prefeito Tiago Cervantes Rodrigues, através da Secretária da Educação - Secretário de Educação Senhor Hugo De Lallo, solicito informações quanto uso dos aparelhos de extintores nas unidades escolares, no Município de Itanhaém.

Requeiro ainda as seguintes informações:

1. Todas as escolas municipais de Itanhaém, possuem extintores de incêndio em conformidade com a ABNT NBR 12693/2022?
2. Em caso negativo, especificadamente quantas unidades escolares não possuem desses dispositivos? Qual a previsão do abastecimento nas unidades que não possuem?
3. Todas as unidades escolares possuem sinalização adequada dos equipamentos de extintores?
4. Os extintores estão instalados em suportes ou fixados conforme prevê a norma (altura máxima de 1,60m do piso ao topo e altura mínima de 0,20m do piso ao fundo do extintor)?
5. Os tipos de extintores instalados (água, pó químico, CO₂, etc.) são compatíveis com os riscos existentes em cada ambiente da escola, conforme estabelece a NBR 12693/2022?
6. Existe contrato com empresa certificada pelo INMETRO para manutenção e recarga periódica dos extintores, conforme os critérios da ABNT NBR 13485?
7. Há registros atualizados de inspeção mensal e manutenção anual dos extintores, com etiqueta de controle visível? Possui relatório das manutenções, enviar cópia.
8. Há sinalização de emergência, conforme a ABNT NBR 13434 e a NBR 16820, indicando claramente a localização dos extintores e rotas de fuga?

9. Os extintores são revisados sempre que vencido o prazo de recarga ou após uso, conforme preconiza a norma?

10. As escolas contam com projeto de combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros e com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido?

11. Existem extintores acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme diretrizes de acessibilidade e segurança?

12. Foi oferecido algum treinamento/capacitação de uso correto de extintores e evacuação de emergência para os funcionários e gestores das escolas, após cenário de incêndios no ambiente escolar em Itanhaém?

13. Seria de extrema importância, realizar capacitações/treinamento prático em grupos, ou seja, por unidades escolares, para o uso adequado dos extintores em caso de emergência. Possui possibilidade de haver capacitações em grupos?

15. Há extintores localizados próximos aos quadros elétricos, cozinhas e laboratórios escolares, como recomendado pelas normas técnicas?

16. Em caso de escolas em reformas, está sendo garantido o uso de extintores temporários nos canteiros de obras?

17. Qual o cronograma de inspeção, manutenção e recarga desses extintores? Envie cópia da última inspeção.

18. Qual é o nome do responsável técnico pela vistoria e manutenção desses equipamentos?

19. A Secretaria Municipal de Educação possui laudos ou relatórios atualizados sobre a segurança contra incêndios nas escolas?

20. Há profissionais capacitados nas escolas municipais, para o uso e manuseamento dos extintores?

Sala “D. Idílio José Soares”, em 26 de maio de 2025.

ARLINDO MARTINS
Vereador

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 320032003900340030003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **ARLINDO DOS SANTOS MARTINS** em 27/05/2025 13:41

Checksum: **3F6A0CF3A6FA109F2FE788687143A2198B26174281E4F59E7627006C511DCA56**