

**Ofício RSSP4-022/2023****Itanhaém, 11 de abril de 2023.**

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao **Requerimento n.º 04/2023**, com base nas informações, identificamos a inviabilidade técnica para atender o trecho que se encontra fora da área atendível formalizada através do contrato entre Sabesp e Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, assinado em 04/07/2019 com nº 0.03/19 "Convênio e Contrato de Prestação de Serviços com o Município de ITANHAÉM".

Ainda assim os estudos executados apontam que devido à grande distância da rede de maior diâmetro que passa na Marginal rodovia até o ponto solicitado, haverá perda de carga no trajeto, tornando inviável o abastecimento dos imóveis que não terão pressão suficiente nos ramais residenciais.

Com distinta consideração, colocamos à disposição o Engenheiro Roberto Durão Filho, e-mail [rdurao@sabesp.com.br](mailto:rdurao@sabesp.com.br) tel. (13) 3421-5210, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais e, apresentamos nossos protestos de estima e apreço.



**Eng.º Roberto Durão Filho**  
Gerente do Setor de Itanhaém – RSSP4  
Unidade de Negócio Baixada Santista

Excelentíssimo Senhor

**Arlindo Martins**  
Vereador  
Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp  
Unidade de Negócio Baixada Santista - RS  
Rua Urcezino Ferreira, 280 – Itanhaem – SP – CEP: 11740-000  
Tel. 55 (13) 3426-4044 – FAX (13) 3426-4044  
[www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)



Autenticar documento em <https://camarazeropapel.itanhaem.sp.leg.br/autenticidade> com o identificador 360036003100300039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.